

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA

OBJEKT LIVARNA 1

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

DIREKTOR DRUŽBE IMPOL LLT, D.O.O. JE ODGOVOREN ZA STANJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBJEKTU. SLUŽBA VARSTVA PRED POŽAROM V DRUŽBI IMPOL INFRASTRUKTURA, D.O.O., PA JE ODGOVORNA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG IN NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAHTEV S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM.

ZAPOSLENI IN OSEBE, KI SE SAMO OBČASNO ZADRŽUJEJO V OBJEKTU, MORAJO UPOŠTEVATI IN IZVAJATI DOLOČILA IZVLEČKA POŽARNEGA REDA TER RAVNATI V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM.

PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV OBJEKTA LIVARNA 1 JE **40** OSEB.

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

V OBJEKTU LIVARNA 1 SO NAMEŠČENI ROČNI GASILNIKI, NOTRANJI HIDRANTI IN SISTEM JAVLJANJA POŽARA.



KAJENJE V VSEH PROSTORIH OBJEKTA JE PREPOVEDANO.



UPORABA ODPRTEGA OGNJA ALI IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL BREZ DOVOLJENJA SLUŽBE VARSTVA PRED POŽAROM JE PREPOVEDANA, RAZEN V NAMENSKIH PROSTORIH – DELAVNICAH.



DOSTOPI DO GASILNIKOV, ROČNIH JAVLJALNIKOV POŽARA, NOTRANJIH HIDRANTOV, ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR, GLAVNIH STIKAL, TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN PLINSKE POŽARNE PIPE, MORAJO BITI VEDNO PROSTI. EVAKUACIJSKE POTI, HODNIKI, STOPNIŠČA IN IZHODI NA PROSTO TER DOVOZNE POTI ZA GASILCE, MORAJO BITI VEDNO PROSTI.



VZDRŽUJTE RED IN ČISTOČO V VSEH PROSTORIH OBJEKTA. ODPADKE JE POTREBNO LOČEVATI IN ODLAGATI V SKLADU S PREDPISANIMI POSTOPKI ZA RAVNANJE Z ODPADKI V DRUŽBAH SKUPINE IMPOL.



PREVIDNO RAVNAJTE Z GORLJIVIMI IN VNETLJIVIMI SNOVMI TER DRUGIMI NEVARNIMI SNOVMI V OBJEKTU.



PREVIDNO RAVNAJTE Z NAPRAVAMI, KI SO POD NAPETOSTJO.

PREPREČITE BRIZGANJE ALI IZTEKANJE ALU TALINE V PROSTOR Z UPOŠTEVANJEM TEHNOLOŠKIH NAVODIL.

PRED ZAPUSTITVIJO DELOVNEGA MESTA SE PREPRIČAJTE, DA NE OBSTAJA NEVARNOST ZA POŽAR ALI EKSPLOZIJO.

III. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

OSTANITE MIRNI IN PRISEBNI! VSAK ZAPOSLENI MORA NEPOSREDNO NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA ALI EKSPLOZIJE ODSTRANITI OZIROMA POŽAR POGASITI, ČE TO LAHKO STORI BREZ NEVARNOSTI ZASE IN ZA DRUGE.



PRIJAVITE POŽAR! VKLJUČITE ROČNI JAVLJALNIK POŽARA ALI POKLIČITE GASILSKO ENOTO IMPOL NA **INTERNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 300 ALI TELEFONSKO ŠTEVILKO 02 81 81 923.**

OBVESTILO O POŽARU MORA VSEBOVATI TOČNE PODATKE O LOKACIJI POŽARA, KAJ GORI, PODATKE O OGROŽENOSTI LJUDI IN KLICATELJU.



IZKLOP IZKLOPITE ELEKTRIČNO STIKALO, ZAPRITE DOVOD PLINA ZA OBMOČJE, KI GA JE ZAJEL POŽAR ALI GA NEPOSREDNO OGROŽA.



PRIČNITE Z GAŠENJEM! ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV UPORABITE GASILNIKE NA PRAH, OGLJIKOV DIOKSID (CO₂) ALI VODO OZIROMA NOTRANJI HIDRANT.



UMAKNITE SE IZ OBJEKTA! V PRIMERU VEČJEGA POŽARA, KI GA NI MOGOČE POGASITI, TAKOJ ZAPUSTITE PROSTOR. BODITE POZORNI NA POŽARNO ALARMNO SIRENO TER OPOZORITE PREOSTALE ZAPOSLENE V OBJEKTU. ZA EVAKUACIJO UPORABITE REDNE IN ZASILNE IZHODE ZA UMIK NA VARNO. UPOŠTEVAJTE OZNAKE ZA EVAKUACIJO.



ZBIRNO MESTO EVAKUACIJE JE DOLOČENO NA JUŽNI STRANI OBJEKTA.

PO PRIHODU GASILCEV SE RAVNAJTE PO NAVODILIH VODJE INTERVENCIJE.