

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA

OBJEKT RONDELICE

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

DIREKTOR DRUŽBE RONDAL D.O.O. JE ODGOVOREN ZA STANJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBJEKTU. SLUŽBA VARSTVA PRED POŽAROM V DRUŽBI IMPOL INFRASTRUKTURA D.O.O. PA JE ODGOVORNA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG IN NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAHTEV S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM.

ZAPOSLENI IN OSEBE, KI SE SAMO OBČASNO ZADRŽUJEJO V TEM OBJEKTU, MORAJO UPOŠTEVATI IN IZVAJATI DOLOČILA IZVLEČKA POŽARNEGA REDA IN IZVAJATI PREDPISE S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM.

PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV OBJEKTA RONDELICE JE 35 OSEB.

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

V OBJEKTU RONDELICE SO NAMEŠČENI GASILNIKI, SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA.



KAJENJE V VSEH PROSTORIH OBJEKTA RONDELICE JE PREPOVEDANO.



UPORABA ODPRTEGA OGNJA ALI IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL BREZ DOVOLJENJA SLUŽBE VARSTVA PRED POŽAROM JE PREPOVEDANA.



DOSTOPI DO GASILNIKOV, ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR, GLAVNIH STIKAL IN PLINSKE POŽARNE PIPE MORAJO BITI VEDNO PROSTI.

EVAKUACIJSKE POTI IN IZHODI NA PROSTO TER DOVOZNE POTI ZA GASILCE, MORAJO BITI VEDNO PROSTI.



VZDRŽUJTE RED IN ČISTOČO V VSEH PROSTORIH OBJEKTA. ODPADKE JE POTREBNO LOČEVATI IN ODLAGATI V SKLADU S PREDPISANIMI POSTOPKI ZA RAVNANJE Z ODPADKI V DRUŽBAH SKUPINE IMPOL.



PREVIDNO RAVNAJTE Z GORLJIVIMI IN VNETLJIVIMI SNOVMI TER DRUGIMI NEVARNIMI SNOVMI V VSEH PROSTORIH V OBJEKTU.



PREVIDNO RAVNAJTE Z NAPRAVAMI, KI SO POD NAPETOSTJO IN UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA.

PRED ZAPUSTITVIJO DELOVNEGA MESTA SE PREPRIČAJTE, DA NE OBSTAJA NEVARNOST ZA POŽAR ALI EKSPLOZIJO.

III. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

OSTANITE MIRNI IN PRISEBNI! VSAK ZAPOSLENI MORA NEPOSREDNO NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA ALI EKSPLOZIJE ODSTRANITI OZIROMA POŽAR POGASITI, ČE TO LAHKO STORI BREZ NEVARNOSTI ZASE IN ZA DRUGE.



PRIJAVITE POŽAR! VKLJUČITE ROČNI JAVLJALNIK POŽARA ALI POKLIČITE GASILSKO ENOTO IMPOL NA **INTERNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 300 ALI TELEFONSKO ŠTEVILKO 02 8181 923.**

OBVESTILO O POŽARU MORA VSEBOVATI TOČNE PODATKE O LOKACIJI POŽARA, KAJ GORI, PODATKE O OGROŽENOSTI LJUDI IN KLICATELJU.

IZKLOP

IZKLOPITE ELEKTRIČNO STIKALO, ZAPRITE DOVOD PLINA ZA OBMOČJE, KI GA JE ZAJEL POŽAR ALI GA NEPOSREDNO OGROŽA.



PRIČNITE Z GAŠENJEM! ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV UPORABITE GASILNIKE NA PRAH ALI OGLJIKOV DIOKSID (CO₂).



UMAKNITE SE IZ OBJEKTA! V PRIMERU VEČJEGA POŽARA TAKOJ ZAPUSTITE PROSTOR. BODITE POZORNI NA POŽARNO ALARMNO SIRENO IN OPOZORITE PREOSTALE ZAPOSLENE V OBJEKTU.

ZA UMIK IZ OBJEKTA NA VARNO UPORABITE REDNE IN ZASILNE IZHODE. UPOŠTEVAJTE OZNAKE ZA EVAKUACIJO.



ZBIRNO MESTO EVAKUACIJE JE DOLOČENO IZVEN OBJEKTA NA SEVERNI STRANI.

PO PRIHODU GASILCEV SE RAVNAJTE PO NAVODILIH VODJE INTERVENCIJE.